



**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI**

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

CERTYFIKAT Nr B/12/447/07

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu:

ELEKTRO-KAD s.c.
Krzysztof Warchoń, Dariusz Smoczyński
ul. Grodeckiego 7
43-300 Bielsko-Biała

Nazwa i adres producenta:

ELEKTRO-KAD s.c.
Krzysztof Warchoń, Dariusz Smoczyński
ul. Grodeckiego 7
43-300 Bielsko-Biała

Nazwa wyrobu:

**Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia.
Złącza kablowe w obudowach z materiału izolacyjnego.**

Typ (odmiany):

**K-ZK-1, K-ZK-2, K-ZK-3-F, K-ZK-3-L, K-ZK-4-L, K-ZK-5-L,
K-ZK-6-L, K-ZK-7-L, K-ZK-8-L, K-RST-3, K-RST-5**

Podstawowe parametry:

**napięcie znamionowe izolacji U_i : 500 V;
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} : 6 kV;
prąd znamionowy I_n : do 630 A;
stopień ochrony: IP44, IK10;
klasa ochronności: II.**

Wyrób spełnia wymagania

bezpieczeństwa zawarte w:

**PN-EN 60439-1:2003+A1:2006, EN 60439-1:1999+A1:2004
PN-EN 60439-5:2007(U), EN 60439-5:2006**

Nr sprawozdania:

LA-07.227. TA 5.235

System certyfikacji:

SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2007-11-29 do 2012-11-28

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Dyrektor

J. Okólski
Janusz Okólski

Warszawa, dnia 2007-11-29



BBJ-SEP