



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI  
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY  
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/152/07

**Dostawca:** ELEKTRO-KAD s.c.  
(Nazwa i adres) Krzysztof Warchoł, Dariusz Smoczyński  
ul. Grodeckiego 7  
43-300 Bielsko-Biała

**Producent:** ELEKTRO-KAD s.c.  
(Nazwa i adres) Krzysztof Warchoł, Dariusz Smoczyński  
ul. Grodeckiego 7  
43-300 Bielsko-Biała

**Nazwa wyrobu:** Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia.  
Złącza kablowe w obudowach z materiału izolacyjnego.

**Typ (model):** K-ZK-1, K-ZK-2, K-ZK-3-F, K-ZK-3-L, K-ZK-4-L, K-ZK-5-L,  
K-ZK-6-L, K-ZK-7-L, K-ZK-8-L, K-RST-3, K-RST-5

**Dane techniczne:** napięcie znamionowe izolacji  $U_i$ : 500 V;  
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane  $U_{imp}$ : 6 kV;  
prąd znamionowy  $I_n$ : do 630 A;  
stopień ochrony: IP44, IK10;  
klasa ochronności: II.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 (EN 60439-1:1999+A1:2004) PN-EN 60439-5:2007(U) (EN 60439-5:2006)	TA 5.235 LA-07.227	BBJ

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 155 poz. 1089 )

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 2007-12-29



Dyrektor

Janusz Okólski